

# MANTÉNGASE A SALVO CON SOCIETY



## SEGURIDAD ELÉCTRICA

Trabajar con electricidad puede ser peligroso. Los ingenieros, electricistas, el personal de mantenimiento y otras personas trabajan directamente con la electricidad, incluidas reparaciones eléctricas menores para trabajar en arneses de cables y conjuntos de circuitos. Los trabajadores de oficinas, tiendas, hoteles, contratistas, restaurantes y otros empleados trabajan con electricidad indirectamente y también pueden estar expuestos a peligros eléctricos.

El desgaste normal de las extensiones puede aflojar o exponer los alambres. Los cables que no son del tipo de 3 alambres, no están diseñados para uso rudo o que han sido modificados aumentan el riesgo de contacto con la corriente eléctrica y de recibir una descarga eléctrica. A continuación se presenta una breve lista de elementos que se deben verificar al usar dispositivos que funcionan con electricidad.

### Lista de verificación:

- No modifique los cables eléctricos ni los utilice incorrectamente.
- Use juegos de cables ensamblados de fábrica, con certificación UL y solo extensiones de 3 alambres.
- Use extensiones solo para uso ligero, temporal (máximo de dos semanas). Planee hacer conexiones permanentes para los elementos que se alimentarán a largo plazo.
- Use solo cables, dispositivos de conexión y accesorios que estén equipados con alivio de tensión.
- Capacite a los empleados para que retiren los cables de los receptáculos tirando de los enchufes, no de los cables.
- Los trabajadores deben inspeccionar visualmente todos los cables eléctricos antes de usarlos.
- Retire del servicio todos los cables que estén desgastados, cortados, que no tengan patas de conexión a tierra o que tengan cables expuestos.
- No pase extensiones de un nivel al otro ni a través de vanos de puertas donde las puertas puedan cerrarse sobre los cables.
- Use solo salidas GFCI en áreas húmedas, cerca de fregaderos o tinas, o donde exista la posibilidad de que se usen líquidos y dispositivos eléctricos.

**NO PASE EXTENSIONES DE UN NIVEL AL OTRO NI A TRAVÉS DE VANOS DE PUERTAS DONDE LAS PUERTAS PUEDAN CERRARSE SOBRE LOS CABLES**

Un pequeño detalle que puede hacer una gran diferencia.

Servicios de Control de Riesgos, [riskcontrol@societyinsurance.com](mailto:riskcontrol@societyinsurance.com)

150 Camelot Drive, P.O. Box 1029, Fond du Lac, WI 54936-1029, EE.UU.

T. +1.888.576.2438 | [societyinsurance.com](http://societyinsurance.com)

Esta información es de asesoramiento y no debe suponerse que ha detectado todos los actos o condiciones de peligro. Esta información está diseñada para ayudarlo a reconocer posibles problemas de trabajo seguro y no para establecer el cumplimiento de ninguna ley, norma o reglamento.

© 2013 Society Insurance



Small details. Big difference.™

